

主要城市供水水质公报

2021年第二季度 湖北省住房和城乡建设厅

监测 结果 城市名称	指标值 七项主要指标监测结果						
	浑 浊 度 (NTU)	余 氯 (mg/L)	菌 落 总 数 (个/mL)	总 大 肠 菌 群 (个/100mL)	色 度 (度)	臭 和 味	耗氧量 COD _{Mn} 以 O ₂ 计 (mg/L)
	≤1 特殊情况 ≤3 ^①	游离氯 ≥0.05 ClO ₂ ≥0.02	≤100	每 100 mL 水样中 不得检出	≤15 度	无异味 用户可接受	≤3 特殊情况 ≤5 ^②
武汉	0.24	0.89	未检出	未检出	<5	无	1.13
襄阳	0.48	0.10 (ClO ₂)	3	未检出	<5	无	1.68
随州	0.62	0.12 (ClO ₂)	未检出	未检出	<5	无	2.56
荆门	0.80	0.54	4	未检出	<5	无	1.15
孝感	0.22	0.18	1	未检出	<5	无	1.60
十堰	0.31	0.56	未检出	未检出	<5	无	1.21
潜江	0.18	0.05	3	未检出	<5	无	0.78
宜昌	0.31	0.41	3	未检出	<5	无	1.10
天门	0.21	0.46	未检出	未检出	<5	无	1.52
荆州	0.40	0.32	未检出	未检出	<5	无	0.95
黄冈	0.20	0.76	1	未检出	<5	无	1.15
鄂州	0.24	0.58	2	未检出	<5	无	1.32
咸宁	0.15	0.56	未检出	未检出	<5	无	0.75
黄石	0.38	0.35	未检出	未检出	<5	无	1.25
仙桃	0.27	0.43	未检出	未检出	<5	无	1.09
恩施	0.20	0.32	2	未检出	<5	无	0.86
神农架风景区	0.69	0.36	未检出	未检出	<5	无	1.08
武当山风景区	0.32	0.40	未检出	未检出	<5	无	1.45

说明： 1. 以上指标值为 2007 年 7 月 1 日开始实施的国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中规定的限值。
 2. 所抽查的水样均为各城市的管网水。抽样方式为随机采样，第三方抽查。
 3. 监测数据由湖北省城市供水水质监测网提供。
 4. 湖北省住建厅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。
 ① 特殊情况为水源水质和净水技术的限制等。② 特殊情况为水源水质超过Ⅲ类即耗氧量>6 毫克 / 升

制表：张颖

审核：张杰