

主要城市供水水质公报

2023 年第二季度 湖北省住房和城乡建设厅

监测 结果 城市名称	指标值 七项主要指标监测结果						
	浑 浊 度 (NTU)	余 氯 (mg/L)	菌 落 总 数 (个/mL)	总 大 肠 菌 群 (个/100mL)	色 度 (度)	臭 和 味	耗氧量 COD _{Mn} 以 O ₂ 计 (mg/L)
	≤1 特殊情况 ≤3 ^①	游离氯 ≥0.05 ClO ₂ ≥0.02	≤100	每 100 mL 水样中 不得检出	≤15 度	无臭异味 用户可接受	≤3 特殊情况 ≤5 ^②
武汉	0.30	0.95	未检出	未检出	<5	无	1.24
襄阳	0.62	0.25 (ClO ₂)	未检出	未检出	<5	无	1.45
随州	0.44	0.03 (ClO ₂)	未检出	未检出	<5	无	2.45
荆门	0.71	0.54	0	未检出	<5	无	1.85
孝感	0.11	0.11	未检出	未检出	<5	无	1.50
十堰	0.26	0.69	2	未检出	<5	无	1.28
潜江	0.31	0.60	未检出	未检出	<5	无(0)	1.28
宜昌	0.30	0.32	2	未检出	<5	无	1.04
天门	0.47	0.22	0	未检出	<5	无	1.70
荆州	0.12	0.59	未检出	未检出	<5	无(0)	1.45
黄冈	0.40	0.42	未检出	未检出	<5	无	0.99
鄂州	0.42	0.60	未检出	未检出	<5	无	0.90
咸宁	0.14	0.29	6	未检出	<5	无	1.20
黄石	0.40	0.33	未检出	未检出	<5	无	1.14
仙桃	0.38	0.38	未检出	未检出	<5	无	0.86
恩施	0.84	0.16 (ClO ₂)	0	未检出	<5	无	0.88
神农架风景区	0.65	0.49	0	未检出	<5	无	0.88
武当山风景区	0.38	0.70	未检出	未检出	<5	无	1.58

说明： 1. 以上指标值为 2007 年 7 月 1 日开始实施的国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中规定的限值。
 2. 所抽查的水样均为各城市的管网水。抽样方式为随机采样，第三方抽查。
 3. 监测数据由湖北省城市供水水质监测网提供。
 4. 湖北省住建厅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。
 ① 特殊情况为水源水质和净水技术的限制等。② 特殊情况为水源水质超过Ⅲ类即耗氧量>6 毫克 / 升

制表：张颖

审核：鲍洁