

### 十堰（市州、直管市、林区）供水水质公报（扩展指标54项）

填报单位：十堰市公用事业服务中心

填报人：马涛

核审（分管领导）：

发布时间： 2025年12月

序号	监测指标	指标限值	监测结果																	
			武当山	郧西县		竹溪县	丹江口市	十堰市						丹江口市	郧阳区		竹山	房县		
			太极湖水厂	四堰坪水厂		龙坝水厂	汉江集团水 厂	十堰市经济 开发区水务 有限公司余 家湾水厂	首创东风 （十堰）水 务公司市第 二水厂	首创东风 （十堰）水 务公司白浪 水厂	首创东风 （十堰）水 务公司头堰 水厂	首创东风 （十堰）水 务公司吴家 沟水厂	首创东风 （十堰）水 务公司花果 水厂	清源供水有 限公司第一 水厂	城关水厂	长岭水厂	城西水厂	泉水湾水厂	三海水厂	方家畈水厂
1	贾第鞭毛虫（个/10L)	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
2	隐孢子虫（个/10L)	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
3	镉（mg/L)	0.005	0.00054	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.00086	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0008	0.00058	0.00058	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
4	钡（mg/L)	0.7	0.0573	0.080	0.080	0.026	0.0538	0.027	0.062	0.023	0.062	0.022	0.061	0.051	0.0627	0.0626	0.059	0.088	0.050	0.031
5	铍（mg/L)	0.002	<0.00003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.00003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.00003	<0.00003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
6	硼（mg/L)	1.0	<0.006	0.002	0.001	0.015	0.0088	0.008	0.008	0.015	0.014	0.017	0.008	0.006	0.0061	0.0051	0.006	0.009	0.002	0.003
7	钼（mg/L)	0.07	0.00252	0.0007	0.0007	0.0018	0.00300	0.0003	0.0043	0.0003	0.0040	0.0004	0.0042	0.0030	0.00285	0.00283	0.0050	0.0016	0.0022	0.0003
8	镍（mg/L)	0.02	0.0006	0.0005	0.0005	0.0004	0.0006	0.0007	0.0008	0.0004	0.0008	0.0004	0.0008	0.0007	0.0006	0.0004	0.0013	0.0005	0.0005	0.0010
9	银（mg/L)	0.05	<0.00009	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.00009	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.00009	<0.00009	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
10	铊（mg/L)	0.0001	<0.00001	0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	0.00002	0.00001	0.00001
11	硒（mg/L)	0.01	0.0004	0.0001	0.0003	0.0003	0.0004	0.0004	0.0014	0.0007	0.0010	0.0008	0.0011	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0012	0.0007	0.0002
12	高氯酸盐（mg/L)	0.07	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
13	二氯甲烷（mg/L)	0.02	<0.00199	<0.002	<0.002	<0.002	<0.00003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.00199	<0.00199	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
14	1,2-二氯乙烷（mg/L)	0.03	<0.00287	<0.005	<0.005	<0.002	<0.00006	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.00287	<0.00287	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
15	四氯化碳（mg/L)	0.002	<0.0000056	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.00021	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0000056	<0.0000056	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
16	氯乙烯（mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.00017	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.000					

说明：1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》，检测结果在限值范围内即为合格。

2、所检测指标均是供水企业出厂水。

3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门审核上报，并对其真实性负责，本平台只是依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。