

十堰市（市州、直管市、林区）供水水质公报（43项）																			
填报单位：十堰市公用事业服务中心					核审（分管领导）：					填写人：马涛					发布时间：2026年6日				
序号	监测指标	指标限值	十堰市生态水务集团				十堰经济开发区水务有限公司	十堰市鄞阳区供水有限公司		丹江口市清源有限公司	丹江口市汉江集团	十堰市武当山水务有限公司	郧西县丰源供水有限公司		竹山县自来水有限责任公司	竹溪润源水利建设投资有限公司	房县恒源水电国有资产经营管理有限责任公司		
			二水厂	白浪水厂	头堰水厂	花果水厂	余家湾水厂	城关水厂	长岭水厂	左岸水厂	水电公司水厂	太极湖水厂	四堰坪水厂	五谷梁水厂	城西水厂	龙坝水厂	泉水湾水厂	三海水厂	方家畈水厂
1	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
3	菌落总数（CFU/mL）	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
4	砷（mg/L）	0.01	0.0007	0.0003	0.0004	0.0008	<0.0010	0.00113	0.00106	0.0012	<0.0010	0.00135	0.0008	0.0009	0.0004	<0.001	0.0005	0.0004	0.0003
5	镉（mg/L）	0.005	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.004	<0.00006	<0.00006	<0.0001	<0.00006	<0.00006	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0005	<0.0001	<0.0001	<0.0001
6	铬（六价）（mg/L）	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
7	铅（mg/L）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.00007	0.00008	0.00008	<0.0001	0.00008	<0.00007	<0.0003	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0001	<0.0001	<0.0001
8	汞（mg/L）	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.0001	<0.00007	<0.00007	<0.00005	<0.0001	<0.00007	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.0001	<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	氟化物（mg/L）	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
10	氟化物（mg/L）	1.0	0.12	0.14	0.14	0.12	0.1	0.1	0.1	0.16	0.2	0.1	0.14	0.14	0.11	0.1	0.17	0.10	0.14
11	硝酸盐（以N计）（mg/L）	10	0.67	1.73	0.73	0.75	1.2	0.64	0.61	0.97	0.91	0.52	0.90	0.91	0.61	0.65	1.47	0.90	0.28
12	三氯甲烷（mg/L）	0.06	0.0084	0.0151	0.0194	0.0131	0.028	0.00742	0.00675	0.0393	0.0240	0.0118	0.0101	0.0038	0.0038	0.020	0.0263	0.0152	0.0383
13	一氯二溴甲烷（mg/L）	0.1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.00005	0.000431	0.000578	0.0009	0.0003	0.000672	<0.0002	<0.0003	<0.0002	0.000075	0.0004	<0.0002	<0.0002
14	二氯一溴甲烷（mg/L）	0.06	0.0014	0.0020	0.0023	0.0018	0.0026	0.00363	0.00370	0.0061	0.00778	0.00498	0.0020	0.0015	0.0008	0.0023	0.0037	0.0019	0.0030
15	三溴甲烷（mg/L）	0.1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.00012	<0.000041	<0.000041	<0.0002	<0.00012	<0.000041	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.000041	<0.0002	<0.0002	<0.0002
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.165	0.287	0.364	0.250	0.5	0.189	0.180	0.767	0.562	0.287	0.205	0.092	0.080	0.37	0.507	0.287	0.690
17	二氯乙酸（mg/L）	0.05	0.009	0.015	0.010	0.011	0.0078	<0.0020	<0.0020	0.017	<0.0020	0.0179	<0.006	<0.005	<0.005	0.021	0.015	0.009	0.019
18	三氯乙酸（mg/L）	0.1	0.008	0.020	0.015	0.008	0.0291	0.0110	0.0074	<0.005	<0.0010	0.0039	<0.005	<0.005	<0.005	0.0092	0.020	<0.005	0.015
19	溴酸盐（mg/L）	0.01	/	/	/	/	/	<0.005	<0.005	/	/	<0.005	/	/	/	/	/	/	/
20	亚氯酸盐（mg/L）	0.7	/	/	/	/	/	<0.04	<0.04	/	/	<0.04	/	/	/	/	/	/	/
21	氯酸盐（mg/L）	0.7	/	0.09	0.09	0.03	/	<0.23	<0.23	0.04	/	<0.23	0.02	0.02	<0.02	0.0148	<0.02	0.02	<0.02
22	色度（铂钴色度单位）（度）	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
23	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）	1	0.34	0.25	0.25	0.24	0.55	<0.5	<0.5	0.24	<0.5	<0.5	0.22	0.19	0.42	0.45	0.54	0.34	0.35
24	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无任何臭和味	无任何臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	无任何臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味
25	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
26	pH	不小于6.5且不大于8.5	7.77	7.32	7.73	7.76	7.52	7.58	7.61	8.24	7.60	8.21	7.66	7.76	7.77	7.84	7.74	7.81	7.90
27	铝（mg/L）	0.2	0.069	0.111	0.130	0.035	0.159	0.0470	0.0557	0.015	0.0616	0.0350	0.113	0.022	0.070	<0.02	0.126	0.042	0.064
28	铁（mg/L）	0.3	0.022	0.013	0.022	0.030	<0.05	0.0020	0.0038	0.024	0.0029	0.0023	0.090	0.027	0.024	<0.05	0.039	0.025	0.017
29	锰（mg/L）	0.1	0.0003	0.0385	0.0003	0.0007	0.026	0.00018	0.00016	0.0005	0.00073	0.00013	0.0014	0.0001	0.0011	<0.05	0.0006	<0.0001	0.0062
30	铜（mg/L）	1.0	0.0007	0.0006	0.0005	0.0009	<0.009	0.00066	0.00051	0.0009	0.00168	0.00252	0.0022	0.0008	0.0008	<0.008	0.0008	0.0008	0.0011
31	锌（mg/L）	1.0	0.002	0.001	0.009	0.003	<0.001	0.0144	0.0062	0.007	0.0010	0.0162	0.007	0.002	0.002	<0.01	<0.001	0.001	<0.001
32	氯化物（mg/L）	250	5.3	9.8	10.8	5.6	14	5.60	6.10	4.8	5.55	4.60	6.0	5.7	3.6	6.89	17.4	6.2	11.3
33	硫酸盐（mg/L）	250	19.0	17.7	18.6	18.5	38	21.8	23.0	21.1	26.4	20.9	12.5	12.5	18.4	18.95	18.3	24.5	13.0
34	溶解性总固体（mg/L）	1000	164	126	174	158	139	216	222	177	176	198	240	252	154	94	219	235	120
35	总硬度（以CaCO ₃ 计）（mg/L）	450	71.7	66.1	75.7	69.1	86	130	138	132	136	127	213	203	123	62.3	187	190	69.1
36	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）（mg/L）	3	1.06	1.66	0.85	1.06	1.39	1.66	1.51	1.66	1.07	1.92	0.74	0.66	0.86	1.56	2.07	0.97	2.63
37	氨（以N计）（mg/L）	0.5	<0.02	0.02	0.02	<0.02	0.02	0.02	<0.02	0.02	0.11	<0.02	0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03
38	总 α 放射性(Bq/L)	0.5（指导值）	0.007±0.005	0.013±0.006	0.015±0.006	0.018±0.007	0.011±0.006	<0.006	0.006±0.005	0.021±0.007	0.03	<0.005	0.029±0.011	0.020±0.009	0.011±0.006	<0.02	0.011±0.007	0.020±0.008	0.017±0.007
39	总 β 放射性(Bq/L)	1（指导值）	0.044±0.008	0.083±0.012	0.075±0.013	0.060±0.010	0.043±0.011	0.033±0.010	0.050±0.011	0.078±0.013	0.04	0.048±0.010	0.098±0.019	0.151±0.021	0.054±0.009	<0.03	0.072±0.012	0.069±0.013	0.063±0.011
40	游离氯（mg/L）	水中限值 2 水中余量≥0.3	0.64	0.60	1.21	0.77	0.65	0.30	0.65	0.62	0.38	0.80	0.38	0.49	0.32	0.60	0.53	0.63	0.41
41	总氯（mg/L）	水中限值 3 水中余量≥0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	臭氧(mg/L)	水中限值 0.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	二氧化氯(mg/L)	水中限值 0.8 水中余量≥0.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注	/																		

说明：1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。
3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报，并对其真实性负责，本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。
4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时，应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时，应测定总氯。采用臭氧消毒方式时，应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时，应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化氯和游离氯；两项指标均应满足限制要求，至少一项指标应满足余量要求。