宜昌市（市州、直管市、林区）供水水质公报（扩展指标54项）

填报人：贺美玲　　核审（分管领导）：李黎峰　　发布时间：2026年6月

序号	监测指标	指标限值	监测结果																					
			宜昌市城区						兴山县	枝江市		当阳市		五峰土家族自治县	长阳土家族自治县	秭归县		远安县	夷陵区			宜都市		
			浦华三峡水务（一水厂）	宜昌浦华三峡水务（四水厂）	葛洲坝西坝水厂	建投水务猇亭二水厂	建投水务第三净水厂	长江三峡水务葛洲坝枢纽水厂	古夫水厂	马店水厂	仙女水厂	锦屏水厂	桐树垭水厂	五峰丰城水务新县城自来水厂	长阳土家族自治县清源供水有限公司	三峡日新水务环保秭归公司二水厂	三峡日新水务环保秭归公司一水厂	晟源水厂	夷陵区民生水务一水厂	夷陵区民生水务三水厂	官庄水厂	红花水厂	九道河水厂	城西水厂
1	贾第鞭毛虫（个/10L）	<1	<0.1	<0.1	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.1	<0.1	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	隐孢子虫（个/10L）	<1	<0.1	<0.1	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.1	<0.1	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
3	锑（mg/L）	0.005	<0.0001	<0.0001	0.00022	0.00016	0.00023	0.00021	0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.0001	<0.0001	0.00008	0.00010	0.00021	0.00018	0.00014	0.00014	0.00014	0.00014	0.00021	0.00011	0.00010
4	钡（mg/L）	0.7	0.067	0.068	0.0547	0.0792	0.0583	0.0571	0.0834	0.08	0.09	0.056	0.045	0.0268	0.0278	0.0582	0.0685	0.110	0.0653	0.0702	0.0731	0.0567	0.0597	0.0317
5	铍（mg/L）	0.002	<0.0001	<0.0001	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.0001	<0.0001	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
6	硼（mg/L）	1.0	0.022	0.021	0.0354	0.0228	0.0337	0.0381	0.0071	0.032	0.025	0.013	0.007	0.0031	0.0063	0.0346	0.0302	0.0127	0.0252	0.0258	0.0263	0.0352	0.0074	0.0063
7	钼（mg/L）	0.07	0.0019	0.0019	0.00149	0.00137	0.00158	0.00154	0.00177	0.0008	0.0007	0.0005	0.0004	0.00089	0.00217	0.00148	0.00139	0.00229	0.00228	0.00235	0.00249	0.00142	0.00038	0.00218
8	镍（mg/L）	0.02	0.0004	0.0004	0.0003	0.0002	0.0006	0.0004	<0.0001	0.002	0.002	0.0003	0.0003	<0.0001	0.0003	0.0008	0.0002	0.0001	0.0001	0.0002	0.0002	0.0003	<0.0001	0.0003
9	银（mg/L）	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.0001	<0.0001	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
10	铊（mg/L）	0.0001	0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001
11	硒（mg/L）	0.01	0.0008	0.0002	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0001	0.0001	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
12	高氯酸盐（mg/L）	0.07	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.007	<0.007	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	0.006	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	0.007	0.006
13	二氯甲烷（mg/L）	0.02	<0.002	<0.002	<0.00015	<0.00015	0.00021	<0.00015	<0.00015	<0.000173	<0.000173	<0.002	<0.002	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015
14	1,2-二氯乙烷（mg/L）	0.03	<0.002	<0.002	<0.00030	<0.00030	0.00071	<0.00030	<0.00030	<0.000127	<0.000127	<0.002	<0.002	<0.00030	<0.00030	<0.00030	0.00049	<0.00030	<0.00030	<0.00030	<0.00030	<0.00030	<0.00030	<0.00030
15	四氯化碳（mg/L）	0.002	<0.0002	<0.0002	0.00105	<0.00105	<0.00105	<0.00105	<0.00105	<0.000130	<0.000130	<0.0002	<0.0002	<0.00105	<0.00105	<0.00105	<0.00105	<0.00105	<0.00105	<0.00105	<0.00105	<0.00105	<0.00105	<0.00105
16	氯乙烯（mg/L）	0.001	<0.001	<0.001	<0.00085	<0.00085	<0.00085	<0.00085	<0.00085	<0.000237	<0.000237	<0.001	<0.001	<0.00085	<0.00085	<0.00085	<0.00085	<0.00085	<0.00085	<0.00085	<0.00085	<0.00085	<0.00085	<0.00085
17	1,1-二氯乙烯（mg/L）	0.03	<0.005	<0.005	<0.00060	<0.00060	<0.00060	<0.00060	<0.00060	<0.000241	<0.000241	<0.005	<0.005	<0.00060	<0.00060	<0.00060	<0.00060	<0.00060	<0.00060	<0.00060	<0.00060	<0.00060	<0.00060	<0.00060
18	1,2-二氯乙烯（总量）（mg/L）	0.05	<0.005	<0.005	<0.00045	<0.00045	<0.00045	<0.00045	<0.00045	<0.000275	<0.000275	<0.005	<0.005	<0.00045	<0.00045	<0.00045	<0.00045	<0.00045	<0.00045	<0.00045	<0.00045	<0.00045	<0.00045	<0.00045
19	三氯乙烯（mg/L）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.00095	<0.00095	<0.00095	<0.00095	<0.00095	<0.000220	<0.000220	<0.0002	<0.0002	<0.00095	<0.00095	<0.00095	<0.00095	<0.00095	<0.00095	<0.00095	<0.00095	<0.00095	<0.00095	<0.00095
20	四氯乙烯（mg/L）	0.04	<0.0002	<0.0002	<0.00070	<0.00070	<0.00070	<0.00070	<0.00070	<0.000190	<0.000190	<0.0002	<0.0002	<0.00070	0.00070	<0.00070	<0.00070	<0.00070	<0.00070	<0.00070	<0.00070	<0.00070	<0.00070	<0.00070
21	六氯丁二烯（mg/L）	0.0006	<0.0002	<0.0002	<0.00055	<0.00055	<0.00055	<0.00055	<0.00055	<0.000121	<0.000121	<0.0002	<0.0002	<0.00055	<0.00055	<0.00055	<0.00055	<0.00055	<0.00055	<0.00055	<0.00055	<0.00055	<0.00055	<0.00055
22	苯（mg/L）	0.01	<0.005	<0.005	<0.00020	0.00049	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.000078	<0.000078	<0.005	<0.005	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020
23	甲苯（mg/L）	0.7	<0.005	<0.005	<0.00055	<0.00055	0.00059	<0.00055	<0.00055	<0.000230	<0.000230	<0.005	<0.005	<0.00055	<0.00055	<0.00055	<0.00055	<0.00055	<0.00055	<0.00055	<0.00055	<0.00055	<0.00055	<0.00055
24	二甲苯（总量）（mg/L）	0.5	<0.008	<0.008	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.000133	<0.000133	<0.008	<0.008	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050
25	苯乙烯（mg/L）	0.02	<0.005	<0.005	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.000125	<0.000125	<0.005	<0.005	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020
26	氯苯（mg/L）	0.3	<0.005	<0.005	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.000125	<0.000125	<0.005	<0.005	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020
27	1,4-二氯苯（mg/L）	0.3	<0.005	<0.005	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.000058	<0.000058	<0.005	<0.005	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015	<0.00015
28	三氯苯（总量）（mg/L）	0.02	<0.0008	<0.0008	<0.00106	<0.00106	<0.00106	<0.00106	<0.00106	<0.0000225	<0.0000225	<0.0008	<0.0008	<0.00106	<0.00106	<0.00106	<0.00106	<0.00106	<0.00106	<0.00106	<0.00106	<0.00106	<0.00106	<0.00106
29	六氯苯（mg/L）	0.001	<0.0005	<0.0005	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.0005	<0.0005	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025
30	七氯（mg/L）	0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.00034	<0.00034	<0.00034	<0.00034	<0.00034	<0.00034	<0.00034	<0.0004	<0.0004	<0.00034	<0.00034	<0.00034	<0.00034	<0.00034	<0.00034	<0.00034	<0.00034	/	<0.00034	<0.00034
31	马拉硫磷（mg/L）	0.25	<0.0005	<0.0005	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.0005	<0.0005	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	0.00042	<0.00040	<0.00040	<0.00040	0.00057	0.00057
32	乐果（mg/L）	0.006	<0.0001	<0.0001	<0.00072	<0.00072	<0.00072	<0.00072	<0.00072	<0.00072	<0.00072	<0.0001	<0.0001	<0.00072	<0.00072	<0.00072	<0.00072	<0.00072	<0.00072	<0.00072	<0.00072	<0.00072	<0.00072	<0.00072
33	灭草松（mg/L）	0.3	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
34	百菌清（mg/L）	0.01	<0.0004	<0.0004	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.0004	<0.0004	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042
35	呋喃丹（mg/L）	0.007	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.000125	<0.000125	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
36	毒死蜱（mg/L）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.0001	<0.0001	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025
37	草甘膦（mg/L）	0.7	<0.02	<0.02	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.025	<0.025	<0.02	<0.02	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15
38	敌敌畏（mg/L）	0.001	<0.0001	<0.0001	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.0001	<0.0001	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042
39	莠去津（mg/L）	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
40	溴氰菊酯（mg/L）	0.02	<0.002	<0.002	<0.00101	<0.00101	<0.00101	<0.00101	<0.00101	<0.00101	<0.00101	<0.002	<0.002	<0.00101	<0.00101	<0.00101	<0.00101	<0.00101	<0.00101	<0.00101	<0.00101	<0.00101	<0.00101	<0.00101
41	2,4-滴（mg/L）	0.03	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00015	<0.00015	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
42	乙草胺（mg/L）	0.02	<0.0001	<0.0001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.0002	<0.00001	<0.00002	<0.00002	<0.0001	<0.0001	0.00002	0.00002	0.00003	0.00003	<0.00001	0.00002	0.00002	0.00002	0.00005	0.00017	0.00005
43	五氯酚（mg/L）	0.009	<0.0005	<0.0005	<0.00099	<0.00099	<0.00099	<0.00099	<0.00099	<0.00099	<0.00099	<0.0005	<0.0005	<0.00099	<0.00099	<0.00099	<0.00099	<0.00099	<0.00099	<0.00099	<0.00099	<0.00099	<0.00099	<0.00099
44	2，4，6-三氯酚（mg/L）	0.2	<0.0005	<0.0005	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.0005	<0.0005	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040
45	苯并（a）芘（mg/L）	0.00001	<0.000002	<0.000002	<0.0000020	<0.0000020	<0.0000020	<0.0000020	<0.0000020	<0.0000014	<0.0000014	<0.000002	<0.000002	<0.0000020	<0.0000020	<0.0000020	<0.0000020	<0.0000020	<0.0000020	<0.0000020	<0.0000020	<0.0000020	<0.0000020	<0.0000020
46	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L）	0.008	<0.0004	<0.0004	0.00086	0.00094	<0.00100	0.00073	0.00060	<0.00041	<0.00041	<0.0004	<0.0004	0.00060	0.00085	0.00072	0.00103	0.00080	0.00053	0.00074	0.00050	0.00130	0.00109	0.00139
47	丙烯酰胺（mg/L）	0.0005	<0.00004	<0.00004	<0.000020	<0.000020	<0.000020	<0.000020	<0.000020	<0.00005	<0.00005	<0.00004	<0.00004	<0.000020	<0.000020	<0.000020	0.000025	<0.000020	<0.000020	<0.000020	<0.000020	<0.000020	<0.000020	<0.000020
48	环氧氯丙烷（mg/L）	0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00007	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.0002	<0.0002	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
49	微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时）（mg/L）	0.001	<0.0002	<0.0002	<0.00026	<0.00026	<0.00026	<0.00026	<0.00026	<0.00006	<0.00006	<0.0002	<0.0002	<0.00026	<0.00026	<0.00026	<0.00026	<0.00026	<0.00026	<0.00026	<0.00026	<0.00026	<0.00026	<0.00026
50	钠（mg/L）	200	5.3	5.5	18.0	5.63	17.7	20.6	2.32	11	16	4.1	3.7	1.37	3.16	19.8	14.5	5.47	4.80	4.96	6.70	17.2	3.31	4.20
51	挥发酚类（以苯酚计）（mg/L）	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
52	阴离子合成洗涤剂（mg/L）	0.3	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
53	2-甲基异莰醇（mg/L）	0.00001	<0.000002	<0.000002	<0.0000022	0.0000091	0.0000040	<0.0000022	<0.0000022	0.0000051	<0.0000022	0.000004	0.000008	<0.0000022	0.0000033	<0.0000022	0.0000030	0.0000059	0.0000033	0.0000044	0.0000036	0.0000029	0.0000031	0.0000053
54	土臭素（mg/L）	0.00001	<0.000002	<0.000002	<0.0000038	<0.0000038	<0.0000038	<0.0000038	<0.0000038	<0.0000038	<0.0000038	<0.000002	<0.000002	<0.0000038	<0.0000038	<0.0000038	<0.0000038	<0.0000038	<0.0000038	<0.0000038	<0.0000038	<0.0000038	<0.0000038	<0.0000038

说明：1.以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》，检测结果在限值范围内即为合格。
2.所检测指标均是供水企业出厂水。
3.以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门审核上报，并对其真实性负责，本平台只是依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。