十堰市（市州、直管市、林区）供水水质公报（43项）

填报单位 ：十堰市公用事业服务中心　　核审（分管领导）：　　填写人： 马涛　　发布时间： 2026年 8月

序号	监测指标	指标限值	十堰市生态水务集团					十堰经济开发区水务有限公司	十堰市郧阳区供水有限公司		丹江口市清源有限公司	丹江口市汉江集团	十堰市武当山水务有限公司	郧西县丰源供水有限公司		竹山县自来水有限责任公司	竹溪润源水利建设投资有限公司	房县恒源水电国有资产经营管理有限责任有限公司		
			城东水厂	二水厂	头堰水厂	花果水厂	吴家沟水厂	余家湾水厂	城关水厂	长岭水厂	左岸水厂	水电公司水厂	太极湖水厂	四堰坪水厂	五谷梁水厂	城西水厂	龙坝水厂	泉水湾水厂	三海水厂	方家畈水厂
1	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
3	菌落总数（CFU/mL）	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	1	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
4	砷（mg/L）	0.01	0.0004	0.0006	0.0004	0.0007	0.0003	<0.0010	0.00084	0.00088	0.0016	0.00076	0.00100	0.0010	0.0010	0.0003	<0.001	0.0008	0.0005	0.0007
5	镉（mg/L）	0.005	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.004	<0.00006	<0.00006	<0.0001	<0.00006	<0.00006	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0005	<0.0001	<0.0001	<0.0001
6	铬（六价）（mg/L）	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
7	铅（mg/L）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.00012	0.00008	<0.00007	<0.0001	<0.00007	<0.00007	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0001	<0.0001	<0.0001
8	汞（mg/L）	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.0001	<0.00007	<0.00007	<0.00005	<0.0001	<0.00007	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.0001	<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	氰化物（mg/L）	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
10	氟化物（mg/L）	1.0	0.13	0.12	0.13	0.12	0.16	0.1	0.1	0.1	0.16	0.16	<0.1	0.16	0.16	0.11	<0.1	0.18	0.12	0.15
11	硝酸盐（以N计）（mg/L）	10	1.46	0.69	0.73	0.72	1.97	2.52	0.94	0.89	0.76	1.15	0.62	0.74	0.74	0.72	1.12	2.08	0.82	0.09
12	三氯甲烷（mg/L）	0.06	0.0156	0.0087	0.0136	0.0124	0.0102	0.029	0.0414	0.0402	0.0171	0.0361	0.0414	0.0033	0.0141	0.0023	0.0004	0.0230	0.0133	0.0491
13	一氯二溴甲烷（mg/L）	0.1	0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0006	<0.00005	0.000628	0.000659	0.0005	<0.00005	0.000562	<0.0002	<0.0003	<0.0002	<0.00005	0.0003	<0.0002	0.0002
14	二氯一溴甲烷（mg/L）	0.06	0.0039	0.0013	0.0013	0.0012	0.0032	0.0019	0.00609	0.00603	0.0034	0.00442	0.00496	0.0011	0.0023	0.0007	<0.00008	0.0034	0.0016	0.0028
15	三溴甲烷（mg/L）	0.1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0124	<0.0002	<0.00012	<0.000041	<0.000041	<0.0002	<0.00012	<0.000041	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.00012	<0.0002	<0.0002	<0.0002
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.332	0.169	0.250	0.229	0.230	0.50	0.798	0.777	0.346	0.675	0.779	0.075	0.277	0.052	0.007	0.444	0.250	0.868
17	二氯乙酸（mg/L）	0.05	0.015	0.009	0.007	0.011	0.008	0.0267	0.0095	0.0123	0.012	0.0108	0.0172	<0.005	0.006	0.006	0.0054	0.013	0.007	0.014
18	三氯乙酸（mg/L）	0.1	0.009	0.007	0.007	0.011	0.017	0.0507	0.0242	0.0196	<0.005	0.0195	0.0163	<0.005	<0.005	<0.005	0.0028	0.012	0.008	0.029
19	溴酸盐（mg/L）	0.01	/	/	/	/	/	/	<0.005	<0.005	/	/	<0.005	/	/	/	/	/	/	/
20	亚氯酸盐（mg/L）	0.7	/	/	/	/	/	/	<0.04	<0.04	/	/	<0.04	/	/	/	/	/	/	/
21	氯酸盐（mg/L）	0.7	0.084	0.020	0.085	0.043	0.156	/	<0.23	<0.23	0.127	/	<0.23	0.020	0.030	0.059	0.0153	0.023	0.053	0.020
22	色度（铂钴色度单位）(度）	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
23	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）	1	0.22	0.12	0.28	0.27	0.27	0.46	<0.5	<0.5	0.19	<0.5	<0.5	0.15	0.07	0.32	0.20	0.26	0.04	0.37
24	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无任何臭和味	无任何臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味
25	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
26	pH	不小于6.5且不大于8.5	7.24	7.84	7.81	7.81	7.00	7.10	6.77	7.57	8.14	7.76	7.97	7.65	7.87	7.66	7.14	7.77	7.93	7.73
27	铝（mg/L）	0.2	0.010	0.054	0.105	0.029	0.040	0.139	0.0506	0.0377	0.009	0.0394	0.0323	0.037	0.049	0.102	<0.02	0.059	0.037	0.067
28	铁（mg/L）	0.3	0.016	0.019	0.027	0.019	0.024	<0.05	0.0026	<0.0009	0.024	<0.0009	<0.0009	0.029	0.029	0.040	<0.06	0.029	0.028	0.020
29	锰（mg/L）	0.1	0.0792	0.0001	0.0002	<0.0001	0.0464	0.048	0.00034	0.00028	0.0001	0.00054	0.00026	0.0004	0.0007	0.0028	<0.05	0.0002	<0.0001	0.0003
30	铜（mg/L）	1.0	0.0010	0.0006	0.0009	0.0008	0.0013	<0.009	0.00099	0.00100	0.0006	0.00070	0.00120	0.0040	0.0006	0.0011	<0.0001	0.0009	0.0005	0.0010
31	锌（mg/L）	1.0	0.012	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	0.0184	0.0102	0.004	<0.0009	0.0139	0.009	0.002	0.001	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001
32	氯化物（mg/L）	250	12.7	5.3	7.47	6.28	19.0	13	7.12	6.59	5.47	7.0	5.46	5.50	9.55	11.2	7.20	22.4	6.47	11.8
33	硫酸盐（mg/L）	250	21.7	18.7	18.3	18.1	22.4	43	18.3	18.0	21.5	24.8	18.6	12.0	12.0	17.8	14.37	16.3	26.3	13.0
34	溶解性总固体（mg/L）	1000	112	161	168	159	148	137	184	176	133	149	166	220	234	162	110	210	233	105
35	总硬度（以$CaCO_3$计）（mg/L）	450	71.1	123	117	121	83.3	85	122	118	114	137	112	209	213	120	72.06	156	196	71.1
36	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	3	1.90	1.19	0.94	1.13	1.51	1.45	1.20	1.34	1.13	1.27	0.93	0.97	0.87	0.94	2.14	1.86	0.62	2.22
37	氨（以N计）（mg/L）	0.5	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02
38	总 α 放射性(Bq/L)	0.5（指导值）	0.010±0.003	0.004±0.002	0.007±0.003	0.010±0.003	0.008±0.003	0.014±0.007	0.007±0.005	0.010±0.006	0.006±0.005	0.05	0.012±0.007	0.032±0.010	0.015±0.005	0.012±0.006	<0.02	0.021±0.008	0.021±0.008	0.006±0.003
39	总 β 放射性(Bq/L)	1（指导值）	0.031±0.004	0.032±0.005	0.045±0.007	0.045±0.006	0.035±0.005	0.038±0.011	0.047±0.010	0.051±0.010	0.056±0.009	0.08	0.051±0.010	0.096±0.013	0.028±0.008	0.049±0.008	<0.03	0.154±0.017	0.144±0.016	0.091±0.007
40	游离氯（mg/L）	水中限值 2　　水中余量≥0.3	0.97	0.68	0.94	1.11	0.64	0.42	0.65	0.74	0.56	0.62	0.96	0.33	0.88	0.77	0.35	0.35	0.75	0.70
41	总氯（mg/L）	水中限值 3　　水中余量≥0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	臭氧(mg/L)	水中限值 0.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	二氧化氯(mg/L)	水中限值 0.8　　水中余量≥0.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注	/																			

说明：1、以上指标及指标限值均执行 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准 》。
2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果 。
3、以上信息由各市州 、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报 ，并对其真实性负责 ，本平台仅依据建设部 《城市供水水质管理规定 》发布。
4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时 ，应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时 ，应测定总氯。采用臭氧消毒方式时 ，应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时 ，应测定二氧化氯 。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ，应测定二氧化氯和游离氯 ；两项指标均应满足限值要求 ，至少一项指标应满足余量要求 。