恩施（市州、直管市、林区）供水水质公报（43项）

填报人：　　核审（分管领导）：　　发布时间：　2026年9月

序号	监测指标	指标限值	监测结果												
			恩施市	恩施市	恩施市	利川市	利川市	建始县	巴东县	宣恩县	咸丰县	来凤县	来凤县	鹤峰县	鹤峰县
			第二水厂	第三水厂	第四水厂	第一水厂	第二水厂	红土坪水厂	西壤坡水厂	二水厂	第三水厂	第二水厂	第三水厂	康岭供水中心	城区供水中心
1	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	大肠埃希氏（MPN/100mL或CFU/100mL）	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
3	菌落总数（CFU/mL）	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
4	砷（mg/L）	0.01	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.001	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
5	镉（mg/L）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
6	铬（六价）（mg/L）	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
7	铅（mg/L）	0.01	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025
8	汞（mg/L）	0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
9	氰化物（mg/L）	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
10	氟化物（mg/L）	1.0	<0.025	<0.025	<0.025	0.095	<0.025	0.093	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.073
11	硝酸盐（以N计）（mg/L）	10	1.14	1.22	1.63	1.41	0.042	0.918	1.40	1.71	1.04	0.947	1.01	0.503	0.891
12	三氯甲烷（mg/L）	0.06	0.0140	0.0169	0.0238	0.0496	0.0364	0.0409	0.0190	0.0185	0.0427	<0.000032	0.0315	0.0451	<0.000032
13	一氯二溴甲烷（mg/L）	0.1	<0.000016	<0.000016	<0.000016	<0.000016	<0.000016	<0.000016	<0.000016	<0.000016	<0.000016	<0.000016	<0.000016	<0.000016	<0.000016
14	二氯一溴甲烷（mg/L）	0.06	0.0007	0.0009	0.0022	0.0092	0.0023	0.0047	0.0013	0.0012	0.0016	<0.000015	0.0055	0.0022	<0.000015
15	三溴甲烷（mg/L）	0.1	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.2453	0.2970	0.4336	0.9803	0.6453	0.7603	0.3383	0.3286	0.7386	0.0007	0.6170	0.7886	<0.0007
17	二氯乙酸（mg/L）	0.05	<0.0037	0.0071	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	0.0168	<0.0037	0.0076	<0.0037	<0.0037
18	三氯乙酸（mg/L）	0.1	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044
19	溴酸盐（mg/L）	0.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	亚氯酸盐（mg/L）	0.7	/	/	/	<0.0024	0.009	/	/	/	/	0.1313	/	/	0.0699
21	氯酸盐（mg/L）	0.7	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	0.0128	0.0153	<0.0050	<0.0050	<0.0050	0.0150
22	色度（铂钴色度单位(度）	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
23	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）	1	0.29	0.55	0.36	<0.50	<0.50	0.20	0.43	0.71	0.78	0.58	0.52	0.53	0.16
24	臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
25	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
26	pH	不小于6.5且不大于8.5	7.26	7.31	7.29	7.99	7.96	7.23	7.19	7.26	7.16	7.25	7.18	7.19	7.32
27	铝（mg/L）	0.2	0.0498	0.0660	0.0844	0.0419	0.0191	0.0720	0.0229	0.0172	0.0552	0.0716	0.0169	0.0270	0.0222
28	铁（mg/L）	0.3	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075
29	锰（mg/L）	0.1	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
30	铜（mg/L）	1.0	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
31	锌（mg/L）	1.0	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012
32	氯化物（mg/L）	250	8.50	5.39	7.33	6.8	0.104	6.90	5.30	4.38	6.10	6.12	8.17	8.34	4.27
33	硫酸盐（mg/L）	250	12.0	9.41	23.6	37.5	0.464	49.2	23.8	8.91	7.00	18.0	12.60	9.68	24.0
34	溶解性总固体（mg/L）	1000	174	164	171	330	/	167	164	152	165	162	169	166	178
35	总硬度（以$CaCO_3$计）（mg/L）	450	104	98.1	120	114	97.3	114	119	101	102	125	120	101	117
36	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	3	0.73	0.85	0.77	0.85	0.75	0.81	0.93	0.85	0.93	0.77	0.89	0.85	0.85
37	氨（以N计）（mg/L）	0.5	0.04	0.06	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.05	0.03	0.02	0.04	0.05
38	总 α 放射性(Bq/L)	0.5（指导值）	0.080±0.022	0.022±0.017	0.015±0.012	0.024±0.012	0.008±0.009	0.054±0.015	0.011±0.008	0.006±0.006	0.046±0.012	0.013±0.009	0.005±0.007	0.005±0.008	0.007±0.006
39	总 β 放射性(Bq/L)	1（指导值）	0.059±0.021	0.069±0.016	0.059±0.024	0.046±0.016	0.044±0.015	0.038±0.013	0.030±0.007	0.023±0.013	0.022±0.007	0.033±0.012	0.020±0.010	0.023±0.011	0.014±0.011
40	游离氯（mg/L）	水中限值 2　　水中余量≥0.3	0.62	0.33	0.54	0.46	0.28	0.36	0.56	0.30	0.40	0.09	0.57	0.61	0.15
41	总氯（mg/L）	水中限值 3　　水中余量≥0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	臭氧(mg/L)	水中限值 0.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	二氧化氯(mg/L)	水中限值 0.8　　水中余量≥0.1	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.36	/	/	0.21
备注	/														

说明：1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。

3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报，并对其真实性负责，本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。

4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时，应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时，应测定总氯。采用臭氧消毒方式时，应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时，应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化氯和游离氯；两项指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。